

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В  
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы  
по надзору

в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека

по Свердловской области

Территориальный отдел

в Чкаловском районе города

Екатеринбурга, в городе Полевской и в

Сысертском районе

адрес: 620130, Свердловская область, г.

Екатеринбург, ул. 8 Марта, дом 177 А

тел. (343)210-94-37, E-mail:

mail\_15@66.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,

ИНН/КПП 6670083677/667001001

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА №87

620085, г. Екатеринбург, Ферганская ул., 22



Мероприятие по контролю № 66210041000100624084 от 02.09.2021 г.

### ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений  
санитарно-эпидемиологических требований

от 17.09.2021

№ 90/2021-

При проведении проверки с 06.09.2021 по 17.09.2021

в отношении

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №87

юридический адрес 620085, г. Екатеринбург, Ферганская ул., 22

дата регистрации 05.12.2002

ИНН/ОГРН 6664043267 / 1026605775470

Средняя общеобразовательная школа №87 (620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ферганская ул., 22)

рассмотрении представленных документов:

акта плановой выездной проверки от 17.09.2021

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 29 ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

### ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание мероприятия	№ нормативного документа	пункт НД	срок
1.	Соблюдать требования санитарного законодательства к составлению расписания уроков, а именно: откорректировать расписание уроков (для 6-х и 8-х классов, учащихся со второй смены, 7В кл., 9А кл., 9Б кл) и расписание звонков в соответствии с санитарными требованиями.	СанПиН 1.2.3685-21 СП 2.4.3648-20	Табл.6.6. 3.4.16	29.07.2022
2.	Соблюдать требования санитарного законодательства к воздухо-тепловому режиму: довести относительную влажность воздуха в кабинете № 307 до нормативных величин, установленным СП 2.4.3648-20, п. 98, таб. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.		98, таб. 5.34 2.7.1	29.07.2022
3.	Соблюдать требования санитарного законодательства к параметрам искусственной освещенности помещений: довести коэффициент пульсации в кабинете № 201 до нормативных величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21 (норматив 10 %), в мастерской (норматив 15 %). Довести параметры искусственной		144 2.8.5	29.07.2022



	освещенности до нормативных величин в кабинете информатики № 307 (не менее 400 лк), в кабинете начальной школы № 113 (не менее 300 лк).			
4.	Обеспечить обеденный зал мебелью (обеденными столами) с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	СП 2.4.3648-20	2.4.9.	29.07.2022
5.	Соблюдать требования к внутренней отделке помещений: устранить дефекты внутренней отделки стен, потолка в следующих помещениях: раздевалка для мальчиков при спортивном зале, в коридоре 2 этажа, в кабинете информатики, в коридоре 3-го этажа, в коридоре между 2 и 3 этажами, в кабинете № 208, на пищеблоке (склад сыпучих продуктов, в моечной столовой и кухонной посуды, в горячем цехе). В соответствии с п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.		2.5.3.	29.07.2022
6.	Соблюдать требования к остеклению окон, а именно: обеспечить замену стеклопакета в коридорах школы, в т.ч. на лестничных пролетах между этажами. В соответствии с п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла.		2.8.3.	29.07.2022
7.	Привести концентрацию аэроионов отрицательной полярности в кабинете информатики в соответствии с нормативными величинами, установленным СанПиН 1.2.3685-21 (норматив 600-50000 ион/м <sup>3</sup> ); довести коэффициент униполярности в кабинете информатики до нормативных величин, установленных СанПиН 1.2.3685-21 (норматив 0,4-1).		2.10.2.	29.07.2022
8.	Соблюдать требования санитарного законодательства к приготовлению рабочего раствора дезинфицирующего средства.		2.11.6.	29.07.2022

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 29.07.2021 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить следующую документированную информацию:

1. отчет о выполнении предписания

2. расписание уроков, расписание звонков

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  
 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №87**, и.о. директора **МАОУ СОШ № 87 Елизарову И.Ю.**


ведущий специалист-эксперт  
 Территориального отдела Управления  
 Роспотребнадзора по Свердловской  
 области в Чкаловском районе города  
 Екатеринбурга, в городе Полевской и в  
 Сысертском районе

должность лица, уполномоченного осуществлять  
 госнадзор

  
 подпись

Зубарева Анастасия Викторовна  
 ФИО

Предписание получил:

  
 должность, ФИО

  
 должность, ФИО

  
 подпись

17.09.21  
 дата

Место выдачи предписания:  
 620085, Свердловская обл., г. Екатеринбург, Ферганская ул., 22

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575839

Владелец Удинцева Наталья Борисовна

Действителен с 05.03.2021 по 05.03.2022